

Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek Furnace Control Boards, model ICM2915

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

Company Identification

ICM Controls Corporation

Product Identification

A safety issue regarding certified product for ICM Controls Corporation, Furnace Control Boards model ICM2915, labeled with CETLUS certification mark using control number 5018419. Product photo and label on Page 2.

Un problème de sécurité concernant un produit certifié pour ICM Controls Corporation, cartes de contrôle de four modèle ICM2915, étiquetées avec la marque de certification CETLUS utilisant le numéro de contrôle 5018419. Photo et étiquette du produit à la page 2.

Hazard Involved

As the Gas Valve does not function correctly when in use and could result in the gas valve staying in the open position. This open position could be a risk of excessive gas build up before the ignition process. This could cause a critical risk at ignition to cause a possible explosion.

La vanne de gaz peut ne pas fonctionner correctement pendant son utilisation et rester ouverte. Cette position ouverte peut entraîner une accumulation excessive de gaz avant l'allumage, ce qui peut entraîner un risque critique d'explosion.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

<https://static.nhtsa.gov/odi/rci/2024/RCLRPT-24E071-7190.PDF>