



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

20-Aug-25

Public Notice ID: 2025-78
Page 1 of 2

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

LiFePO4 Battery Model BAML48V100AH branded Maple Leaf Power Systems

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

Company Identification

Shenzhen Topband Battery Co., Ltd.

Product Identification

A misrepresentation of certified product Shenzhen Topband Battery Co., Ltd, Maple Leaf Power Systems , model BAML48V100AHH and certification mark CETLUS mark with control number 5025601. Product label on Page 2.

Hazard Involved

Label indicates that this is "Suitable for use in residential dwelling units where permitted and this equipment meets the cell level performance criteria of UL 9540A, also the label should be a recognized component listing mark.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Published: August 20, 2025
Revised:

Public Notice ID: 2025-78
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

